


温州大学建工学院

本科毕业设计(论文)评阅教师评分、评语表

毕业设计(论文)题目		温州市滨江商务区高层综合楼建筑设计.			
姓名	代学仁	学号	09115303106	专业	建筑学
总评分(在相应等级打√)		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语: 设计方案基本科学合理、分析、论证充分,及率构架合理、完整.制图基本规范.质量一般. 方案能从城市规划设计入手,分析周围环境.结合地域文化,追求绿色建筑的理念. 存在的问题或建议: ① 方案切入点较多,但分析论证的不多深入.场地分析未能把A1地块在建办公楼和教堂等一起纳入场地分析.空间分析.绿色建筑结合建筑空间、造型.论证得较浅显.并存在一定的不科学性. ② 总平面设计,缺少红线说明,基本尺寸及指标.消防登高坪设置不符合规范的要求. ③ 竖向功能布置混乱,建议与厅上移.结合架空层设计,增加空间趣味性. ④ 塔楼平面布局,核心筒分置两侧,影响办公楼竖向交通的效率,及平面空间的利用率,以及影响办公采光通风要求.所形成的中庭尺度差,中庭(天井)作为通风井道,存在消防安全隐患,需要一定技术支持.					
评阅教师签名:  2014年4月20日					