

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		泰顺县公安局业务用房工程建筑设计			
姓名	刘永华	学号	09115303122	专业	建筑学
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			

评阅教师评语：

1. 总平面设计一般，东侧空地太小，不利于消防车通行，高层消防登高面均不能满足消防要求。
2. 建筑造型太平淡，重点不突出。
3. 入口太矮，不气魄。
4. 裙房功能布置基本合理，但主体单体内平面设计不合理，有暗室内走道，不利于采光通风。
5. 地下室功能基本合理，但局部汽车库疏散距离超建规要求。

评阅教师签名：何叔胜

2014 年 4 月 23 日