

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州市滨江商务区综合办公楼建筑设计			
姓名	姚雪驹	学号	09115303133	专业	建筑学
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 及格 不及格			

评阅教师评语：

没有完整的分析图 文本编制粗糙 缺乏基本的设计技能与技巧

总平面设计深度不够。三层建筑至少两个长边有车行道。主次出入口。控制线应有文字注释或图例。

地下室制图深度不够。既然设置二层地下室。再设机械停车设施。经济上也不合理。图上既没有尺寸。也没有比例尺。A-A剖面图室内外关系没有交待。制图上粗细线不分。一层平面没有明确出入口。门、台阶。有些制图的布置明显不用心。楼梯内部标注。公区、嫌犯流线不明确。二层厨房平面比较简单杂乱。配餐间离厨房太远。左右两部分建筑缺乏连廊。三层平面加2间至最远点至于路线过长。各层平面制图质量较差。没有用地范围道路位置。也没有配景。

评阅教师签名：

王 明 芳

2014 年 4 月 23 日