

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		上杭村办公楼方案设计			
姓名	许黎宽	学号	09115303131	专业	建筑学
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 ☒ 及格 不及格			

评阅教师评语：

设计成果基本完整，能利用所学知识进行基本分析，文本结构完整，设计深度一般，过程基本清晰，制图质量一般。

问题或建议：

- 1) 说明：设计依据不完整，方案构思主题表达不突出。
- 2) 分析图：消防分析图应增加消控室、消防疏散出入口图例，交通分析图中未做到说明中要求的“人车分流”。
景观分析内容空洞。
- 3) 地下一层：应表达用地红线，并标注尺寸。地下室侧壁不应贴近红线设计。机动车库设计停车效率低。
- 4) 一层平面：应增加指北针，地下一层疏散口与上部楼梯共用时应做防火隔离，疏散口、主要出入口上方应设雨蓬。
- 5) 二层平面：商业与办公消防疏散应完全独立。楼梯为全部为防烟楼梯。
- 6) 造型设计尚可。

评阅教师签名：陈子凡

2014年4月22日