

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		上杭村某高层综合楼设计					
姓名	林杰	学号	09115303119	专业	建筑学		
总评分（在相应等级打√）			优秀	良好	中等	及格	不及格
评阅教师评语： 设计成果不完整，缺少建筑说明和设计概念分析。制图质量一般。 存在的问题： 总平：主入口空间局促。地下车库坡道口靠近办公入口设置不合理。非机动车坡道（净宽为7.25米要求）过宽，位置设置影响交通组织。未表达消防登高场，消防环道应注意转弯半径要求。缺少尺寸标注。 分析图：场地分析应增加从城市角度分析的区域位置图。应增加场地规划条件分析图。交通分析图与总平面图不符。没有合理组织交通流线，所有流线混合组织，设计不合理。 消防分析：不能利用城市道路作消防登高场。应明白消防登高场与登高面的术语区别。 地下一层平面：地下室不能满铺整个用地红线，注意非机动车坡道净宽的要求。机动车库宜形成环道，提高停车效率。 一层平面：疏散门应向疏散方向开启。主要出入口、疏散口上方应设防护雨蓬。 二层平面：自动扶梯位置不佳。商业与办公消防疏散应完全独立。 四层平面：厨房的位置不佳，服务							

评阅教师签名：

2014 年 4 月 22 日

流线不合理。

顶层：楼梯间都应通至屋顶。