


温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		龙湾城市综合体设计方案			
姓名	王月坤	学号	09115303130	专业	建筑学
总评分（在相应等级打√）			优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格		
评阅教师评语： 能基本运用所学专业知识和常用制图软件，基本完成方案分析图。文本内容基本完整。 总平面基本考虑交通、消防流线，室外空间变化较为丰富。办公、商业出入口能分开。商业建筑室外有较大的集散空间。 平面各功能区块基本合理。楼梯设置也较为均匀。满足疏散距离要求。平面设计中考虑到无障碍设施要求。户外楼梯设置较有特色。外观设计有一定新颖性。 不足之处是效果图制作比较简单。裙房与多层主体风格不太协调。消防登高场地一般不能超出用地红线范围。消防出入口箭头、控制线没有文字注释或图例说明。防火分区图深度不够。办公楼六、九、二十层右侧结构没有表示。地下室没有做人防设计。绿地率指标与图纸实际不符。					
评阅教师签名：  2014年 4月 23 日					