

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州市滨江商务区高层综合楼建筑设计			
姓名	童浩	学号	09115303128	专业	建筑学
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 能较熟练运用所学专业知识和常用制图软件，方案分析较为全面、有一定的深度，文本编制也较完整 总平面设计基本考虑到不同功能人员出入口分别设置，能结合规划条件要求布置，低层建筑和外出入口 平面设计做到基本不同使用对象出入口分开设置，疏散楼梯设置符合防火疏散要求，各大使用部分如法庭、展厅、办公室等分区明确，外观设计新颖有一定特色 不足之处是总平面图缺少环境气氛烘托，高层建筑总平面设计环路车道或两个长边设车道，部分房间过长过窄，一层法庭不同对象出入口如办公人员、公众、犯罪嫌疑人出入口没有明确分开设置地下室退用地红线距离不够，地下室右下角坡道与楼梯位置有冲突四层审判信息管理用房疏散门不够					
评阅教师签名： 					
2014 年 4 月 23 日					