


温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		泰顺县公安局业务用房工程建筑方案			
姓名	董显观	学号	09115303109	专业	建筑学
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 能较熟练运用所学的专业知识及常用制图软件，方案分析也较为全面。文本编制内容较为齐全、有一定深度。 总平面布局较合理，主入口有较大的集散广场，不同功能区及不同使用对象流线能分开，室外消防设计符合规范要求。 平面设计较为详细合理，内部办公人员与外来办事人员出入口及流线能分开，各业务用房设计较为具体、详细，平面紧凑、简洁，外观造型能结合泰顺区域建筑特点，有一定特色。 不足之处是文本编制中效果图还不够精致，地下室人防口部设计中材料、结构没表示清楚，部分平面设计还有错误（如机动车用房）。二层平面驾驶人考试用房疏散距离不符合防火规范要求，二人一组相对独立设计中同学应做得更细致一些。					
评阅教师签名：  2014 年 4 月 23 日					