

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		上杭村综合楼设计			
姓 名	酆陆锋	学 号	09115303130	专 业	建筑
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 ☒ 及格 不及格			
评阅教师评语： 该项目建筑布局受地形限制，变化余地不大。设计利用沿街面高层直接落地方式，展现主体建筑高耸感，是可取的技巧手法。成果表现方面不够充分，缺少构思理念表达，效果图简陋，文本制作排版构图简单。 总平面图设计建筑出入口过杂，商业、办公、后勤与汽车流线相互交错。场地布置过于简单，需要认真推敲广场、道路与绿化等细节，使之相互穿插交融，而非简单、生硬连接。汽车坡道入口局促，且紧邻办公人行主入口，使用不安全。 内部功能考虑较为周全，但因建筑规模不大，过于多样化会导致公共空间和交通流线局促。办公、商业疏散需独立设置。 造型设计形体塑造较好，语汇手法简洁统一，但缺少细节变化，过于单调，不利于商业氛围营造。裙房一、二层横向线条破坏整体竖向高耸气势。					
评阅教师签名：邵机均 2014 年 4 月 23 日					