

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		上杭村综合楼设计			
姓 名	陆飞梁	学 号	09115303123	专 业	建筑
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 该项目建筑布局受地形限制，变化余地不大。设计注重沿街面形象，在形体变化上下功夫，利用竖向体块分割打破矮墩体量，体现较好得设计技巧。成果表现方面不够充分，缺少构思理念表达，效果图色彩单调压抑，文本制作排版构图简单。 总平面图设计缺少使用功能与道路尺寸标注，场地布置过于简单，需要认真推敲广场、道路与绿化等细节，使之相互穿插交融，而非简单、生硬连接。汽车坡道紧贴道路红线没留汽车转弯余地，消登高面设计不合理。 内部功能考虑较为周全，但因建筑规模不大，过于多样化的功能会导致公共空间和交通流线局促。办公、商业疏散需独立设置。 造型是该方案的一大亮点，无论整体形态或是细节都有可取之处。北侧中间三根柱子直通顶层，体现虚实对比和灰空间效果，但在平面功能上此部位为核心筒剪力墙，没有呼应。					
评阅教师签名：邵机均 2014年 4 月 23 日					