

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州大学办公大楼结构及基础支护设计			
姓名	任贤端	学号	10115003232	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 ☒ 及格 ☒ 不及格			
评阅教师评语： 1. 建议与问题 ① 钻孔灌注桩承载力一般取600，计算桩数时宜取竖向承载力标准值与桩承载力特征值进行比较。 ② 平法表达未标注编号 ③ 桩数施工图，桩数表外边线未画全，应注明边线。 ④ 基坑支护布置宜取消部分支撑，进行换土，注意挡土板厚度、锚杆间距 2. 图面表达不清，计算书完整					
评阅教师签名：  2014年4月24日					