

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		“布塔野我”综合客运站进站厅设计			
姓名	周俊	学号	10115003244	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 1. 建设书问题 ① 4.2m及14.1m标高大板外边线设置次要。 ② 跨度3.5m楼梯板板厚建议取120mm。 ③ 住宅楼屋面时各层荷载可取12~15 kN/m ² 。 ④ 挡土墙后荷载可取30mm起坡3%至最厚处，取平均厚度40mm荷载。 ⑤ 斗室外墙传递至柱中力时存在偏心荷载情况以及次要荷载情况。 ⑥ 沉管灌注桩桩间距应取为4d。 ⑦ 承台配筋应注意承台有效范围内钢筋间距与4号值相等。 2. 整篇论述清晰，细节有待以后工作中不断完善。					
评阅教师签名：  2014年 4月 24日					