

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		瓯北六小学综合楼结构设计			
姓名	周梦梵	学号	10115003245	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 该毕业设计计算书、图纸等成果完整，能熟练地掌握和运用有关理论，文本结构合理，过程较清晰，数据较准确，制图较规范，质量高，图面清晰。 结合本毕业设计，提出以下建议及修改意见： 一、图纸部分： 1. 桩间距按3倍桩径统一布置，局部不满足3D应调整， 2. 边桩距自由边距应满足D要求，应做修改， 3. JL应有详图表达， 4. 角部桩纵向钢筋间距不符合规范，在平面图中取消梁模板， 5. 阴角部分板块应加厚（板块较大） 6. 屋面板负筋根据工程实际做法应拉通。 二、计算书部分： 1. 根据地质情况若采用钻孔桩建议以加桩长单以提高单桩承载力节省造价。 2. PKPM参数做，竖向荷载计算应按模拟施工3。 3. 框架的抗震等级应按轴一设采用三级 4. 根据图纸中采用钢筋等级，计算书中梁、柱箍筋及主筋均应采用HRB400，轴取360。					
评阅教师签名：张杨雷 2014年 04月 25日					