温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目	玉龙中学综合楼建筑与结构设计				
姓 名	张文斌	学 号	10115003237	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀	良好√	中等	及格	不及格

评阅教师评语：

1. 建议与问题

①. 中小学教学楼建筑、框架抗震等级应为三级

②. 结构布置图各一般取为二层结构平面；建议走廊处设置两道抗震缝；纵向梁200×300宜配筋较大，JKL梁选用200×400截面。

③. 本工程柱设置较多，应注意抗剪柱截面。

④. 柱纵向位置法表述后可不需另加柱表表达。

⑤. 应注意两柱承台与单柱承台配筋形式不同。

⑥. 该建筑楼梯一般采用板式楼梯，不采用梁式楼梯，应补充斜梁配筋，踏步板配筋表及踏步型式截面受力。

⑦. 柱的摩擦系数值偏大，注意按规范进行计算。

2. 图面清晰，计算书完整，准确。

评阅教师签名：中彬

2014 年 4 月 24 日