文大

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目	瓯越大学附属小学教学楼结构设计与节材分析				
姓 名	张磊	学 号	1011500334 5	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）	优秀 良好√ 中等 及格 不及格				

评阅教师评语：

计算书、图纸等成果完整，电算部分参数有点误差，手算部分过程较清晰、完整，能熟练地掌握和应用有关理论，文本结构合理、过程较清晰、数据较准确、制图较规范、质量较高。

具体问题有：

① 建筑为U型建筑风荷载体型系数应加大到1.4.

② 此建筑为小学教学楼，为重点抗震设防类。

③ 有一部楼梯突出建筑，为抗震不利形状，宜避免此形状的楼梯，如非要此形状楼梯应加强此部分楼梯。

④ 抗震等级应为三级。

⑤ 灌注桩配筋长度不应小于1/3桩长因软弱土部分应全长配筋

⑥ 节材专篇中有较多的内容与本工程不符.

⑦ 图纸中相较多的地方字体重叠，应调整图面。

评阅教师签名：章建芝

2014 年 04 月 23 日