

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州市第二职业中学专业学校迁扩建工程地基处理及基础围护工程设计			
姓名	张超 张超	学号	10115003238	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 该地基处理方案较为可行，计算及图纸均较为完善，其中分区加筋时，地基处理A区格较为不规则，而B区面积较大，大于4000m²，计算沉降量的各参数、指标是否为客观数据？如e₀、e₁等。 基础围护设计中《建筑地基基础设计规范》应为（GB50007-2011） 计算及图纸均较为完善，图纸美观度不足局部需优化。					
评阅教师签名： 方大 2014年 4月 18日					