


温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		滨湖中等专业学校综合楼建筑设计			
姓名	徐启杰	学号	10115003340	专业	土木工程
总评分			优秀 良好 中等 及格 ☒ 不及格		
评阅教师评语： 一. 结构总说明： 多本规范已作废，如结构荷载规范 GB50009-2006，砼规 GB50010-2002，砌体规范 GB50003-2001，基础规范 GB50007-2002 等；多本通用图集已作废，如砼结构施工图平法 03G101-1；中学应不低于重点设防类，为乙类建筑，抗震等级提高一级为三级；基本风压，温州市为 0.6KN/m^2；多处活荷载取值不符合新荷载规范（GB50009-2012）。240 厚外墙及内隔墙荷载取值偏大。桩类型宜写先张法预应力混凝土管桩。 二. 基础设计： 应在施工图中注明桩长、桩径、桩型等参数。承台配筋不合理，双桩柱承台宜按梁式配筋。无地梁配筋。 三. 上部结构设计 A~J 轴交 13~15 轴范围柱网过密且柱截面取的较大，该部分空间宜采用井字梁布置。板配筋图中，应标明未注明板厚为 120 mm，卫生间处板宜降 50mm。6 米 X6.6 米跨板厚 120 偏小；部分框架梁命名及跨数标注有误，如结施-13 中 KZL4, 5, 6。结施-14~18 中 X 向框架梁多处跨数标注有误，同跨梁底配筋只需留一处原位标注；梁负筋原位标注重复。结施-18 电梯顶盖右侧无竖向构件梁板无法搁置。 评阅教师签名：  2014 年 4 月 22 日					