

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		沁园中学 24 班多层教学楼设计			
姓 名	杨兵兵	学 号	10115003341	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好√ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 计算书、图纸等成果完整，能熟练地掌握和运用有关理论，文本结构合理、过程较清晰、数据较本正确、制图较规范，质量较高。 结构设计尚存在以下问题： 1、抗震设防类别应为乙类，抗震等级应为三级。 2、承台计算书与图纸不符。 3、平面长度 66.6m,宜设伸缩缝。 4、承台梁 500 高偏小宜 1/10-1/15L。 建筑评语： 该纸图平面表达规范，结构合理，柱网清晰，空间利用率高。总图布局合理，但缺少建筑间距尺寸标注，因而宿舍日照间距似乎很难满足。总图缺少建筑红线、建筑控制线。 教室内走廊疏散宽度不够，且内走廊处楼梯应为封闭楼梯；教室门应向疏散方向开启，且不占用疏散通道宽度；教室尺寸偏小，应按《中小学校设计规范》要求设计；部分字体应统一大小。					
评阅教师签名： 陈浩 骆桦 2014 年 4 月 23 日					