

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		多层阳光商务宾馆建筑结构设计			
姓名	杨子君	学号	10111103142	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 ☒ 及格 不及格			
评阅教师评语： 计算书、图纸质量尚可，文本结构有不合理部分，且程基本清晰。 整改意见： ① 建筑总说明应交代建筑相关内容，现大部分为结构内容，文不对题； ② 建筑总平面图应有指北针； ③ 建筑图中应如实表达结构竖向构件（柱墙等）； ④ 柱、承台、柱、梁等均应有尺寸定位； ⑤ 柱配筋图中应删除梁线等无关内容； ⑥ 结构图轴网和建筑图轴网一致，不应另设； ⑦ 梁配筋图集中标注重叠，无法识别； ⑧ 休息平台应有梯柱；					
评阅教师签名： 陈伟伟 2014年 4月 24日					