

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		义乌菜市场建筑结构施工图设计			
姓名	熊石砾	学号	10115003335	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 该毕业设计计算书完整性尚可，图纸数量尚可，掌握和运用基本理论尚符合要求。文本结构基本合理，但部分计算数据与实际不符应修改。 针对本毕业设计提出以下修改意见： 一、图纸部分： 1. 图中应注明预制桩型号、配桩情况及图集号。 2. 基础平面图中，对应与建筑（底层）墙下应设置地梁。 3. 挤土桩，桩间距按规范要求不小于4倍桩径（做修改）。 4. 两桩承台两桩形式不正确，边桩中心距承台边满足1D要求。 5. 桩纵筋间距不宜大于200。 6. 二层⑧~⑩及⑫~⑭轴间板块太大，根据实际情况以加梁以减少板块。 7. 卫生间板负筋应拉通。8. 楼梯踏步高不符合实际，梯板厚度及配筋未表达。9. 钢桁架屋架图与计算书不相符，檩条上拉条设置不合理。 二、计算书部分： 1. 力矩为两桩法，没有符合本工程进行计算。 2. 承台及单桩承载力计算过程有漏。 3. 轻钢屋架计算书与图纸不一致，5个指标不满足规范要求。 4. 框架抗震等级错误应为四级。 5. 活载不折减。					
评阅教师签名：张佳忠				2014年 04月 24 日	