


温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		象山中学学校综合楼建筑与结构设计			
姓名	许超	学号	10115003234	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 1. 建议与问题 ① 楼梯平台梁不应打踏步板宽反 ② 中学教室为2层抗震设防建筑抗震等级为三级 ③ 2轴、20轴由支脚由轴可以取消，底层墙体下应设置地梁 ④ 结构05图各室以外一至五层为结构平面，多功能厅跨反20m，连梁 采用剪力墙，KL5、KL6等截面改为400x1300，两跨剪力墙截面可取1000x600。 ⑤ 结构09中TL1与TL2截面高度应满足板跨搁置要求，一般可取350mm。 ⑥ 屋面荷载计算时应注意找坡层荷载，多功能厅可采用结构找坡。 主楼外可采用建筑找坡，起坡40mm，数字3/找坡层最厚处取平均厚度计算 ⑦ 轴上集中荷载计算应补充次要梁边跨荷载。 ⑧ 管孔间距应取4倍管径。 2. 图纸表达完整清晰，计算过程正确。					
评阅教师签名：  2014 年 4 月 24 日					